Krav:

Jordvarme (væske/vand):
Gulvvarmeanlæg

Komponentkrav

En årsvirkningsgrad på mindst 100% svarende til en SCOP værdi på mindst 2,70. Efter d. 26/9 2017 ændres SCOP kravet til 2,95.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Jordvarme (væske/vand):
Radiatoranlæg

Komponentkrav

En årsvirkningsgrad på mindst 115% svarende til en SCOP værdi på mindst 3,08. Efter d. 26/9 2017 ændres SCOP kravet til 3,33.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Luft/vand:
Gulvvarmeanlæg

Komponentkrav

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning (SCOP) må ikke være under 2,58. Efter d. 26/9 2017 ændres SCOP kravet til 2,83.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Luft/vand:
Radiatoranlæg

Komponentkrav

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning (SCOP) må ikke være under 2,95. Efter d. 26/9 2017 ændres SCOP kravet til 3,20.

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Luft/luft

Komponentkrav

Anlæg mindre end 12 kW og med GWP større 150: SCOP værdi på mindst 3,80.

Anlæg mindre end 12 kW og med GWP mindre 150: SCOP værdi på mindst 3,42.

